



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd



KANALIZAČNÍ ŘÁD

tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu
obce ÚJEZD



Zn. <i>ZP 564/2024 MHF</i>
SCHVALUJE SE
dne: <i>9.7.2024</i>
<i>PH 12.8.2024</i>


2021.03.26



OBSAH

1. Titulní list
2. Záznamy o platnosti Kanalizačního řádu
3. Úvodní ustanovení Kanalizačního řádu
4. Vybrané povinnosti při dodržování Kanalizačního řádu
5. Cíle Kanalizačního řádu
6. Popis území
7. Technický popis stokové sítě
8. Údaje o čistírně odpadních vod
9. Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěných odpadních vod
10. Nejvyšší přípustná míra znečištění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu
11. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
12. Zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod u vybraných producentů
13. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace pro veřejnou potřebu
14. Kontrola míry znečištění vypouštěných odpadních vod
15. Kontrola podmínek stanovených kanalizačním řádem
16. Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace vyplývající z kanalizačního řádu
17. Použité podklady
18. Závěrečná ustanovení



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

1. Titulní list

Název obce a příslušné stokové sítě: Újezd

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě a příváděcí stoky (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

kanalizace pro veřejnou potřebu – příváděcí řady 7112-773751-00299618-3/1

kanalizace pro veřejnou potřebu – stoková síť 7112-773751-00299618-3/2

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod
(podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

čistírna odpadních vod Újezd 7112-773751-00299618-4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd a místních částí Haukovice a Rybníček zakončenou čistírnou odpadních vod v obci Újezd.

Vlastník kanalizace : Obec Újezd

Identifikační číslo (IČ) : 00299618

Sídlo : Újezd č.p. 83, PSČ 783 96

Provozovatel kanalizace : VHS SITKA, s.r.o.

Identifikační číslo (IČ) : 47150891

Sídlo : Vinohradská 2288 / 7, 785 01 Šternberk

Zpracovatel kanalizačního řádu : VHS SITKA s.r.o.
Vinohradská 2288/7
785 01 Šternberk
Jindřich Novák, vedoucí provozu kanalizací
a čistíren odpadních vod

Datum zpracování : 26.3.2021

Kontroloval : Petr Přichystal, starosta



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

2. Záznamy o platnosti kanalizačního řádu

Kanalizační řád byl schválen podle ustanovení § 14 zák.č. 274/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích) rozhodnutím vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí MěÚ Uničov:

Č.j. MUUV 2425/2016 ŽP, sp. zn.: ŽP 264/2016 OKu ze dne 9.5.2016 s platností do 8.5.2021



Razítko a podpis
schvalujícího úřadu

1. Novelizace Kanalizačního řádu obce Újezd 26.3. 2021 :

Č.j. MUUV/6295/2021 ŽP ze dne 9.7.2021 Platnost prodloužena do
11.8.2026



Razítko a podpis
schvalujícího úřadu

Č.j. _____ ze dne _____ Platnost prodloužena do _____

Razítko a podpis
schvalujícího úřadu



3. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami a to zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16)
- vyhláška č. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely
- nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v úplném znění
- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v úplném znění (zejména § 27)

4. Vybrané povinnosti při dodržování kanalizačního řádu

- 1) Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34 zákona č. 274/2001 Sb. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody z pěstitelských pálenic a přes septiky a domácí ČOV.
- 2) Každá nemovitost připojená na kanalizaci musí mít samostatnou domovní kanalizační přípojku. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.
- 3) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral. Bude-li množství vody odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu zjištěné na vodoměru výrazně nižší než množství uváděná v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby.
- 4) V případě, kdy je měřen odběr vody z vodovodu, ale je také možnost odběru vody z jiných zdrojů, stanoví se množství vypouštěných odpadních vod vždy podle směrných čísel roční potřeby.
- 5) Uplatňuje-li odběratel odpočet ze zpoplatnění odvádění odpadních vod, musí být množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měřeno měřicím zařízením.



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

- 6) Měřicí zařízení vybuduje na své náklady odběratel, umístění a typ měřicího zařízení určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a vlastníkem, případně provozovatelem kanalizace, vlastník, případně provozovatel kanalizace. Množství vody spotřebované odběratelem bez vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu (jedná se např. o případy výroby nápojů, výroby potravin je-li jejich obsahem voda a jsou-li odváženy mimo místo jejich výroby, kropení atd.) musí být prokazatelně větší než 30 m³ za rok (zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích). Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních předpisů (zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění zák. č. 119/2000 Sb.) a toto ověření zajišťuje na své náklady odběratel.
- 7) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do kanalizace pro veřejnou potřebu míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.
- 8) Vlastník kanalizace je povinen podle vyhlášky 428/2001 Sb., § 25, změnit nebo doplnit kanalizační řád, změnil-li se podmínky, za kterých byl schválen.
- 9) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluvních vztahů podle § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. v úplném znění mezi odběratelem a dodavatelem v technických parametrech (zvláště limity množství vypouštěných odpadních vod a jeho měření, nejvyšší míry znečištění a způsob kontroly).
- 10) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.
- 11) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách

5. Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu vytváří právní a technický rámec pro užívání tlakové kanalizace obce Újezd a místních částí Rybníček a Haukovice, jehož účelem je zvláště stanovit nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizace tak, aby zejména:

- a) byly plněny podmínky rozhodnutí vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod
- b) nebyly překračovány projektové hodnoty znečištění a množství odpadních vod na přítoku do ČOV
- c) nebyly ohroženy čistírenské procesy
- d) nedocházelo k ohrožení toku zvláště nebezpečnými látkami a jimi obdobnými
- e) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
- f) byla přesně specifikována místa odběrů kontrolních vzorků a body odběrů u jednotlivých producentů dle plánu vzorkování
- g) byla zajištěna kvalita kalu pro možnosti jeho využívání



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

- h) byla zajištěna maximální bezpečnost pracovníků zabezpečujících provoz a údržbu kanalizační sítě
- i) nedocházelo k narušení materiálu stokové sítě a objektů
- j) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně

6. Popis území

6.1 Charakter lokality

Obec Újezd se dvěma místními částmi Haukovice a Rybníček leží uprostřed úrodných lánů rovinaté Hané jen několik kilometrů od měst Uničov a Šternberk. První dochované prameny hovoří o slovanské osadě, která na tomto území vznikla pravděpodobně již ve 13. století. V pozdější době patřila obec převážně k panství šternberskému. Obec věnuje velkou péči životnímu prostředí, v Rybníčku a Haukovicích najdete pěkné odpočinkové zóny u nově zrekonstruovaných rybníků. Zástavba Újezda je situována podle potoka Teplíčka, který je také recipientem pro vypouštěné vyčištěné vody z ČOV. Kromě obyvatelstva se v obci nevyskytují žádné jiné subjekty, které produkují jiné odpadní vody než z bytového fondu a občansko-technické vybavenosti. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací nebo otevřenými příkopy do vodoteče.

Počet trvale bydlících obyvatel:	1445 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti:	1433 osob
Délka stokové sítě:	13332,7 m
Počet kanalizačních přípojek:	489 ks
Počet čerpacích stanic:	Újezd 358 ks
	Rybníček 89 ks
	Haukovice 42 ks
Celkem	489 ks

6.2 Odpadní vody

Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou tvořeny vodami splaškovými.

V aglomeraci kanalizace Újezd vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

- a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
- b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská vybavenost“)

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) – jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od 1433 obyvatel, bydlících trvale na území obce Újezd a místních částí Haukovice a Rybníček, vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech.

Odpadní vody v zařízeních „městské vybavenosti“ – jsou vody splaškového charakteru vypouštěných z nemovitostí určených částečně nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení. Do této skupiny patří producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z objektů občanské vybavenosti (školy, restaurace, ubytovací zařízení apod.) nebo některých objektů



komerčního charakteru. Tyto odpadní vody neovlivňují významněji kvalitu odpadních vod ve stokové síti, ale jejich kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Určité typy vod vypouštěné ze staveb občanské vybavenosti vyžadují v některém ukazateli předčištění (restaurace, vývařovny – použití lapače tuků).

7. Technický popis stokové sítě

7.1 Druh kanalizace

Stoková síť v Újezdě je tlaková oddílná, tzn., že odvádí pouze splaškové odpadní vody z domácností, městské vybavenosti a drobných provozoven. Srážkové vody je nutné likvidovat v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., a to přednostně zasakováním na pozemku jejich spadu, akumulací s následným využitím, zadržováním na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich následným řízeným odvodem stávající dešťovou kanalizací do vod povrchových. Problematiku dále řeší vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a zákon 254/2001 Sb. (zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby /„srážkové vody“/ v souladu se stavebním zákonem).

7.2 Přehled jednotlivých stok splaškové kanalizace dle profilu a délky

Název stoky/výtlaku	Profil v mm	Délka v m	Materiál	Ulice
Stoka A Újezd	160 x 14,6	2134	PE	
Stoka A	110 x 10,0	84	PE	
Stoka A	90 x 8,2	289	PE	
Stoka A1	50 x 4,6	66	PE	
Stoka A2	50 x 4,6	58	PE	
Stoka A3	50 x 4,6	210	PE	
Stoka A4	50 x 4,6	84	PE	
Stoka A5	50 x 4,6	78	PE	
Stoka A6	50 x 4,6	105	PE	
Stoka A6.1	50 x 4,6	117	PE	
Stoka A7	50 x 4,6	304	PE	
Stoka A7.1	50 x 4,6	79	PE	
Stoka A7.2	50 x 4,6	91	PE	
Stoka A8	50 x 4,6	223	PE	
Stoka A9	50 x 4,6	223	PE	



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

Stoka B	75 x 6,9	289	PE	
Stoka B	63 x 5,8	740	PE	
Stoka B	50 x 4,6	325	PE	
Stoka B1	63 x 5,8	190	PE	
Stoka B1	50 x 4,6	130	PE	
Stoka B1.1	50 x 4,6	87	PE	
Stoka B1.1.1	63 x 5,8	240	PE	
Stoka B1.1.2	50 x 4,6	176	PE	
Stoka B1.2	50 x 4,6	113	PE	
Stoka B1.2-prodl. V1 + V2	63 x 5,8	202,19	PE	
Stoka B1.2-prodl.V3	50 x 4,6	83,51	PE	
Stoka B1.3	50 x 4,6	51	PE	
Stoka B2	50 x 4,6	207	PE	
Stoka B3	50 x 4,6	43	PE	
Stoka B4	50 x 4,6	50	PE	
Stoka B5	50 x 4,6	83	PE	
Stoka B5.1	50 x 4,6	55	PE	
Stoka B6	50 x 4,6	279	PE	
Stoka B7	50 x 4,6	137	PE	
Stoka C	90 x 8,2	32	PE	
Stoka C	63 x 5,8	522	PE	
Stoka C1	75 x 6,9	743	PE	
Stoka D	63 x 5,8	797	PE	Propoj Haukovice
Stoka E Haukovice	63 x 5,8	366	PE	
Stoka E	50 x 4,6	130	PE	
Stoka E1	50 x 4,6	53	PE	
Stoka E2	50 x 4,6	105	PE	
Stoka E3	50 x 4,6	152	PE	
Stoka E4	63 x 5,8	280	PE	
Stoka E5	50 x 4,6	101	PE	
Stoka F	75 x 6,9	480	PE	Propoj Rybníček
Stoka G Rybníček	75 x 6,9	476	PE	



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

Stoka G	63 x 5,8	196	PE	
Stoka G1	50 x 4,6	173	PE	
Stoka G2	50 x 4,6	76	PE	
Stoka G3	63 x 5,8	640	PE	
Stoka G3.1	63 x 5,8	54	PE	
Stoka G3.1	50 x 4,6	94	PE	
Stoka G3.1.1	50 x 4,6	122	PE	
Stoka G4	50 x 4,6	115	PE	
Σ		13332,7	PE	
Přípojky	40 x 3,7	6897	PE	
Σ		20229,7	PE	

Stoky připravené k realizaci :

Stoka B1.2-V3 -1	63 x 5,8	125,82	PE	
Stoka G2-3-prodl.	63 x 5,8	112	PE	
Σ		237,82	PE	
Přípojky	40 x 3,7	45,93	PE	
Σ		283,75	PE	

7.3 Popis jednotlivých stok a výtlačů

Celková délka kanalizace pro veřejnou potřebu je 13332,7 m. Kanalizace obce Újezd a místních částí Haukovice a Rybníček je zakončena ČOV. Napojení Haukovic je stokou D, napojení Rybníčku je stokou F. Na tlakovém potrubí jsou v místech odbočení a k rozdělení stok na sekce osazeny sekční uzávěry, kterými je možné rozdělit potrubí na úseky z důvodu odstávky jednotlivých sekcí. Uzávěry jsou osazeny také u podchodů pod státními silnicemi a vodotečemi. Nově byla prodloužena stoka B1.2. V1 + V2 o 202,19m a V3 o 83,51m.

Kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem (výtlač z ČS) jsou profilu 40 x 3,7 mm, materiál PE. Každá připojená nemovitost má samostatnou kanalizační přípojku ukončenou v čerpací jímce. Přítok do ČS je gravitační a je součástí vnitřní kanalizace. Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích mimo veřejné prostranství zajišťuje svým nákladem majitel připojené nemovitosti.

7.4 Domovní čerpací stanice

Domovní čerpací stanice jsou plastové o průměru 1000 mm, osazeny technologií PRESSKAN (vřetenové čerpadlo 1¹/₄" – NP – 16 – 5 – 01). K čerpadlu je připojeno výtlačné potrubí s kulovým uzavíracím ventilem, zpětnou klapkou a pojistným ventilem. Ovládání čerpadla je elektrodovým hladinovým spínačem z ovládací skříně, která je osazena na stěně



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd nemovitosti nebo sloupku u ČS. Připojení ČS k el. rozvodům nemovitosti je provedeno přes třípólový jistič a proudový chránič. Každá ČS je vybavena signalizací chodu a poruch. V Újezdě je 489 ČS, v místní části Haukovice 42 ČS a v místní části Rybníček 89 ČS. Každý uživatel čerpací stanice tlakové kanalizace v obci Újezd a místních částí Haukovice a Rybníček je povinen řídit se následujícími pokyny:

- do čerpací šachty lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a prádelny.
- do čerpací šachty nelze vypouštět např. dešťové vody, odvodnění venkovních ploch, teras apod.
- do kanalizace nepatří:
 - kamení, štěrk, písek
 - kovové předměty
 - rostlinné tuky, živočišné tuky, oleje
 - veškeré chemické látky - ředidla, barvy, jedy, kyseliny ...
 - vlhčené ubrousky, textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické vložky a tampony apod.
 - uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
 - do jímky nesmí přijít odpad z kuchyňského drtiče odpadu (tento odpad podléhá režimu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech)
 - do jímky nesmí přijít odpad z pěstitelských pálenic
- uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru čerpací jímky a to zejména stěn, ovládacích prvků hladin, čerpadel a armatur a to ostříkáním proudem vody v intervalech 2x – 4x ročně dle míry znečištění.
- v případě silného znečištění, kdy je ostříkání proudem vody neúčinné, nebo poruchy na technologii, informuje uživatel o těchto skutečnostech neprodleně provozovatele kanalizace, který zajistí vývoz a vyčištění čerpací šachty i opravu technologie na svůj náklad.
- v případě, kdy v ČS budou předměty, které do kanalizace nepatří, bude oprava provedena na náklad majitele připojené nemovitosti.
- kontakty pro informování provozovatele:
 - vývoz a čištění čerpací šachty: +420 739 422 370 v době od 7⁰⁰ do 18⁰⁰ hodin
 - porucha technologie: +420 736 535 476 v době od 7⁰⁰ do 18⁰⁰ hodin
 - informace e-mailem na: <http://www.vhs-sitka.cz> sekce hlášení havárií
- uživatel nesmí vstupovat do jímky a dotýkat se elektrických zařízení. Toto je životu nebezpečné (možnost infekce a úrazu el. proudem).
- uživatel je povinen zabezpečit poklop proti otevření (zamezení vniku dítěte nebo jiných osob). Zároveň musí zachovat snadný přístup do čerpací šachty (na poklopu nesmí ležet žádná břemena ...)

Pokyny pro uživatele čerpací stanice tlakové kanalizace jsou i přílohou smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

8. Údaje o čistírně odpadních vod

V obci Újezd je vybudována klasická mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) s mechanickým předčištěním stíraným válcovým sítem, lapákem tuků a lapákem písku. Zachycené látky jsou shromažďovány v kontejnerech a vyváženy na skládku TKO. Biologické čištění je řešeno oběhovou aktivací s předřazeným anoxickým selektorem, kalová koncovka se skládá ze zahušťovací a uskladňovací nádrže a kontejnerových kalových polí k odvodnění kalu. Vyčištěná voda je vedena odtokovým potrubím přes měrnou šachtu do recipientu. Veškerý přebytečný kal je odvážen na zpracování na ČOV Šternberk.



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd
Základní projektové kapacitní parametry ČOV Újezd

Údaje o kapacitě ČOV	Jednotka	Množství
Počet ekvivalentních obyvatel	EO	2000
Průměrný denní přítok Q_{24}	m^3/den	200
	l/s	7,0
Max. denní přítok $Q_{d \max}$	m^3/den	480
Max. hodinový přítok $Q_{h \max}$	m^3/h	24,0
Max. měsíční přítok $Q_{\text{mēs.max}}$	$m^3/\text{mēs.}$	6880
Maximální roční přítok $Q_{365 \max}$	m^3/r	80000

Přehled koncentračních hodnot na odtoku ČOV (roční průměr)

Období	Ukazatel	BSK ₅	CHSK	NL	N-NH ₄₊	P _c
	Jednotka	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2015		7,9	36,1	10,4	4,4	3,5
2020		8,1	32,8	9,4	0,4	6,1

Přehled účinnosti čištění ČOV (podle průměrných hodnot koncentrací)

Období	Ukazatel	BSK ₅	CHSK	NL	N-NH ₄₊	P _c
	Jednotka	%	%	%	%	%
2015		98,4	97,5	98,7	95,5	80,7
2020		98,6	97,9	98,9	99,6	65,5

Přehled hodnot zatížení BSK₅ a CHSK na přítoku a odtoku ČOV dosahovaných
v roce 2015 a 2020

		2015		2020	
		t/rok	kg/den	t/rok	kg/den
BSK₅	Přítok	23,76	65,27	36,22	99,23
	Odtok	0,38	1,04	0,51	1,39
CHSK	Přítok	69,23	190,19	104,02	284,98
	Odtok	1,71	4,69	2,08	5,69

Aktuální stav zatížení ČOV v roce 2020 :

Teoreticky je kapacita ČOV podle ročního přítoku BSK₅ a CHSK_{CR} při přepočtu 60g/osoba/den na hodnotě 1656 EO

Základní údaje o vodním recipientu pro vypouštěné vody z ČOV

Název recipientu	: Teplička
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	: 4-10-03-0632-0-00
Hydrogeologický rajon	: 1621
Říční km	: 5,4
Umístění jevu vůči břehu	: 01 – levý břeh
Správce toku	: Lesy ČR, Povodí Moravy s.p.
Q_{355}	: 42,00 $l \cdot s^{-1}$
Q_{100}	: 0,264 $m^3 \cdot s^{-1}$
Kategorie podle vyhl. č. 470/2001 Sb.	: nejedná se o významný vodní tok
Bližší informace k ČOV	: viz provozní řád ČOV



9. Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěných odpadních vod

Dne 29.9.2015 vydal Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí rozhodnutí pod č.j.: MUUV 8929/2015ŽP a spisovou zn.: ŽP 603/2015 OKu , ve kterém povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových z ČOV obce Újezd s platností do 30.9.2025

v následujícím množství:

Q	Ø 7,0 l/s	max. 9,8 l/s	max 5.642 m ³ /měs.	max. 66.400 m ³ /rok
---	-----------	--------------	--------------------------------	---------------------------------

a v následující jakosti:

ukazatel	p (mg/l)	m (mg/l)	Ø (mg/l)	m (mg/l)	(t/rok)
BSK ₅	22	30	-	-	1,2
CHSK _{Cr}	75	140	-	-	3,8
NL	25	30	-	-	1,1
N-NH ₄	-	-	20	40*)	1,2

p přípustná hodnota znečištění odpadní vody

m maximální nepřekročitelná koncentrace znečištění odpadní vody

Ø aritmetický průměr za posledních 12 kalendářních měsíců, nesmí být překročena

***)** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota vody na odtoku vyšší než 12°C

Kvalita vypouštěných odpadních vod dle limitů stanovených vodohospodářským povolením je v souladu s Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.

Pro posuzování dodržování stanovených hodnot ukazatelů jsou směrodatné pouze výsledky rozborů provedených akreditovanou laboratoří, jejíž kvalita práce je podrobena soustavné vnější kontrole.

Dne 7.1.2020 vydal Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí rozhodnutí pod č.j.: MUUV 13905/2019 ŽP a spisovou zn.: ŽP 1093/2019 OKu , ve kterém povoluje zkušební provoz čistírny odpadních vod do 31.7.2020, bylo požádáno o nové rozhodnutí v parametrech úvodní tabulky výše uvedené. Platné rozhodnutí bude součástí tohoto KŘ.

10. Nejvyšší přípustná míra znečištění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek a vody čerpané ze sanačních vrtů či drenážních systémů určených k sanaci kontaminovaných podzemních vod. Všechny vody, které jednou vnikly do kanalizace se považují za vody odpadní.



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

Všude tam, kde jsou odpadní vody znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před zaústěním kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu zařazen lapák tuků (odlučovač tuků a olejů). Lapáky tuků musí být podle ČSN EN 1825-2 použity:

- a) v restauracích, hotelech, kantýnách, motorestech
- b) v kuchyních, ve kterých se smaží, peče, griluje
- c) ve výdejnách jídel (s vrácením nádobí), tj. v jídelnách bez vaření (bez kuchyně)
- d) v řeznictvích s porážkou nebo bez porážky
- e) ve velkých provozech na zpracování masa s porážkou nebo bez porážky
- f) v jatkách
- g) na porážkách drůbeže
- h) při zpracování střev
- i) při zpracování zvířecích orgánů
- j) při zpracování kostí a kůže
- k) ve výrobnách mýdel a vosků
- l) v olejných mlýnech
- m) v závodech pro zpracování rostlinného oleje
- n) v závodech pro výrobu margarínu
- o) v konzervárnách
- p) ve výrobnách jídel pro rychlé občerstvení
- q) ve výrobnách fritovaných výrobků a chipsů
- r) v pražárnách arašídů

Kdo vypouští odpadní vody do kanalizace nad míru znečištění povolenou kanalizačním řádem, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění vydané vodoprávním úřadem a smlouvou mezi provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod (odběratelem), .

Jakékoliv opatření ve výrobě u producentů průmyslových odpadních vod, které má za následek zvýšení množství odpadních vod, nebo koncentrace znečištění odpadních vod proti stávajícímu stavu, nebo nad limity kanalizačního řádu musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

Do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd nesmí být napojeny dešťové vody.

Podzemní vody nesmí být do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd vypouštěny.

Vypouštění odpadních vod ze žump a zachycených kalů ze septiků do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno. Likvidace takových vod je možná pouze na ČOV.

Pro producenta odpadních vod, jsou rovněž závazné technické podmínky pro vypouštění odpadních vod, které jsou nedílnou součástí „Smlouvy o dodávce pitné vody a vypouštění odpadních vod“.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz. § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

Krajský úřad a pověřený vodoprávní úřad uplatňují sankce podle § 32 – 34 zákona č. 274/2001 Sb.



Splaškové a průmyslové odpadní vody mohou být do veřejné kanalizace vypouštěny jen tehdy, pokud jejich znečištění nepřesahuje u jednotlivých ukazatelů dále uvedenou míru znečištění :

Pořadí	Název ukazatele	Symbol	Jednotka	Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod
1	Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	mg/l	800
2	Chemická spotřeba kyslíku dichromanem	CHSK-Cr	mg/l	1600
3	Reakce vody	pH		6 – 9
4	Teplota	T	°C	40
5	Nerozpuštěné látky	NL	mg/l	500
6	Rozpuštěné anorganické soli	RAS	mg/l	2500
7	Dusík amoniální	N-NH ₄ ⁺	mg/l	45
8	Dusík celkový	N _{celk}	mg/l	60
9	Fosfor celkový	P _{celk.}	mg/l	10
10	Kyanidy celkové	CN _{celk.} ⁻	mg/l	0,2
11	Kyanidy toxické	CN _{tox} ⁻	mg/l	0,1
12	Extrahovatelné látky	EL	mg/l	80
13	Tenzidy anionaktivní	PAL-A	mg/l	10
14	Nepolární extrahovatelné látky	NEL	mg/l	10
15	Rtuť	Hg	mg/l	0,05
16	Měď	Cu	mg/l	1,0
17	Nikl	Ni	mg/l	0,1
18	Kadmium	Cd	mg/l	0,1
19	Arsen	As	mg/l	0,2
20	Zinek	Zn	mg/l	2
21	Olovo	Pb	mg/l	0,1
22	Hliník	Al	mg/l	10
23	Chrom celkový	Cr _{celk}	mg/l	0,3
24	Chrom šestimocný	Cr ⁶⁺	mg/l	0,1
25	Tuky a oleje rostlinné a živočišné	TO	mg/l	50
26	Salmonela sp.			negativní nález

11. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky je možné vypouštět do kanalizace jen výjimečně se souhlasem provozovatele kanalizace a na základě povolení vodoprávního úřadu. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné :



- 1) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
- 2) organofosforové sloučeniny,
- 3) organocínové sloučeniny,
- 4) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
- 5) rtuť a její sloučeniny,
- 6) kadmium a jeho sloučeniny,
- 7) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu,
- 8) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoli užívání vod,

B. Nebezpečné látky jsou látky náležející do níže uvedených skupin :

1) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro

- 2) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
- 3) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
- 4) Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
- 5) Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.
- 6) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
- 7) Fluoridy
- 8) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
- 9) Kyanidy
- 10) Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

Do stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd dále nesmějí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami :

- obsahující radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný zápach.



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

- **narušující materiál stokové sítě nebo zařízení čistírny odpadních vod, popřípadě způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě a ohrožující provoz ČOV.**
- **obsahující hořlavé a výbušné látky.**
- **obsahující látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi.**
- **obsahují látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, jež se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí škodlivé látky.**
- **s obsahem látek vytvářejících plovoucí soudržnou vrstvu na hladině vody ve stokách.**
- **s obsahem rychle sedimentujících příměsí a látek které inklinují k nabalování na stěny stok a tvoří těžké soudržné sedimenty (včetně kuchyňských odpadů a to at' ve formě pevné či rozmělněné a odpadů z drtičů speciálních pomůcek pro sociální ústavy)**
- **obsahující pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny.**
- **obsahující soli použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím v průměru za toto období 300 mg* v jednom litru vody a uliční nečistoty v množství přesahující 200 mg* v jednom litru vody.**
*Tato množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě
- **obsahující oleje a ropné látky.**
- **odpady specifikované v Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.)**

Do stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd dále nepatří:

- 1) kamení, šterk, písek
- 2) kovové předměty
- 3) vlhčené ubrousky, textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické vložky a tampony
- 4) uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti

12. Zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod u vybraných producentů

V obci Újezd se nenachází producenti odpadních vod u kterých musí být prováděn zvýšený dohled s ohledem na možný obsah látek uvedených v bodě 11.

Největším podnikatelským subjektem v obci je Zemědělské družstvo. Další činnosti a služby jsou provozovány formou živnostenského podnikání. Jedná se zejména o kadeřnictví a pedikúru, zahradnictví, hostinská činnost, stolařství, výkopové a studnařské práce, pěstitelské pálenice, vodoinstalérství, obráběčství, klempířství a pokrývačství, oprava silničních vozidel, obchod, řeznictví a uzenářství...

13. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace pro veřejnou potřebu

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod se považuje také vniknutí látek do prostředí povrchových nebo podzemních vod, které může způsobit mimořádné závažné zhoršení jejich jakosti.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod látkami uvedenými pod bodem č. 11 tohoto kanalizačního řádu. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd
zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených pod bodem č. 11
tohoto kanalizačního řádu, pokud takovému vzniku předchází.

Při havárii je původce havárie povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin
havárie a spolupracovat při odstraňování následků havárie v rozsahu stanoveném zákonem
č. 254/2001 Sb., § 41 a §42. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie
hradí ten, kdo ji způsobil.

**Uživatel závadných látek (každý kdo s nimi zachází nebo jinak s nimi nakládá), jakož i
ten, kdo nakládá s vodami, pokud u něho došlo k havárii, je povinen učinit
bezprostřední opatření k odstranění jejich škodlivých následků a zabezpečit
následná opatření k zneškodnění havárie.**

Bezprostředním opatřením k zneškodnění havárie je:

- Co nejrychlejší odstranění příčin havárie.
- Zabránění škodlivým následkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby škody
byly co nejmenší.
- Neprodlené ohlášení havárie

Opatření k odstranění škodlivých následků havárie je:

- Likvidace uniklých závadných látek
- Uvedení zasaženého místa do původního stavu.

Hlášení havárie

Havárii je povinen ohlásit její původce nebo ten, kdo ji zjistí, nejvhodnějším a nejrychlejším
způsobem podle místních poměrů (osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně) v souladu s
§ 40 a § 41, zákona 254/2001 Sb. (Zákon o vodách) na:

Orgán	Telefonní číslo
Hasičský záchranný sbor České republiky	150, 950 772 011, 950 772 633
Obec Újezd	585 035 119, 585 035 030
VHS SITKA s.r.o.	585 012 730, 585 011 680
Vedoucí provozu Kanalizace a ČOV	734 447 391
Pohotovost ČS a kanalizace VHS SITKA,s.r.o.	736 535 476, 739 422 370
Hasičský záchranný sbor	150, 585 012 676, 585 054 616
Policii České republiky	158
Povodí Moravy, ZHM Olomouc	541 211 737, 585 711 229
Českou inspekci životního prostředí, OI Olomouc	585 243 410, 731 405 265
Obecní policii	156
Hygienickou stanici Olomouc	585 719 273
MěÚ Uničov, odbor životního prostředí	585 088 325, 330, 602 538 732

Vodohospodářská společnost Sitka s.r.o. postupuje při likvidaci poruch a havárií a při
mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů - zejména „Provozního řádu
ČOV“, „Provozního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu“ a má zpracován Havarijní plán
pro látky závadné vodám a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.

Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout ČIŽP a HZS ČR
potřebné údaje.



Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu musí o průběhu havárie a jejího odstraňování vést příslušnou dokumentaci.

14. Kontrola míry znečištění vypouštěných odpadních vod

Kontrolu míry znečištění odpadních vod provádějí:

- Producenti odpadních vod – provozní kontrola (vnitřní kontrola)
- Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu – kontrola dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrola)
- Vodoprávní úřady (v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy)

Pro provádění vnitřní a vnější kontroly míry znečištění odpadních vod platí následující rámcové podmínky:

- 1) Způsob odběru vzorků vody musí zaručit reprezentativní jakost vody, její změny v čase a v závislosti na průtoku.
- 2) Rozsah kontrolovaných ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod je stanoven kanalizačním řádem (nebo v platném vodoprávním rozhodnutí). Počet pravidelně sledovaných ukazatelů může být po dohodě s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu omezen na ty, které jsou pro výslednou jakost smíšených vod rozhodující.
- 3) Kontrola jakosti se neprovádí u odpadních vod vypouštěných z obytných budov, pokud v nich neprobíhají výrobní činnosti nebo nejsou poskytovány služby, jejichž odpadní vody nemají původ v lidském metabolismu nebo v činnostech obdobných činnostem v domácnostech.
- 4) Rozbory vzorků vod se provádí podle standardních operačních postupů a standardních pracovních postupů, které vycházejí z platných norem. Rozbory mohou provádět jen k tomu oprávněné laboratoře. Náklady na provozní (vnitřní) kontrolu hradí producent odpadních vod. Náklady na kontrolu dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrolu) hradí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu.
- 5) Zpracování a vyhodnocení výsledků kontrol zahrnuje jednak jednotlivé záznamy provedení rozborů, jednak výpočet a záznam aritmeticky průměrných a nejvyšších hodnot sledovaných ukazatelů v jednotlivých obdobích.
- 6) Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu může požadovat od producenta odpadních vod podklady pro vypracování bilancí vypouštěného znečištění v jednotlivých sledovaných ukazatelích.
- 7) Výsledky provozních měření kvality odpadních vod eviduje producent po dobu min 5 let a je povinen je na požádání předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu a vodoprávnímu úřadu.
- 8) Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu provádí kontrolní odběry vypouštěných odpadních vod v rozsahu a četnosti podle aktualizovaných plánů kontrolních odběrů.



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

- 9) Producent odpadních vod je povinen zabezpečit pro provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu přístup (včetně příjezdu) na místo určené pro odběr kontrolních vzorků odpadní vody a to včetně kontrolních profilů na odtoku z předčisticích zařízení (např. ze zdroje těžkých kovů). Podrobnosti a postupy při odběru, manipulaci a vyhodnocení kontrolních vzorků a příp. sankcí, jakož i práva a povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje obchodní smlouva.

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

Předepsané koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut, neurčí-li smlouva mezi producentem odpadních vod a provozovatelem jinak.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, úměrných průtoku.

Přípustná míra znečištění - nepřekročitelné maximální koncentrační hodnoty – jsou hodnoty získané prostým (bodovým) vzorkem pořízeným kdykoliv nezávisle na čase. Tyto hodnoty nesmějí být bez souhlasu provozovatele kanalizace překročeny z důvodů ovlivňování čistícího efektu a tím odtoku odpadních vod z ČOV.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28).

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

ANALYTICKÉ METODY PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

Ukazatel Znečištění	Označení normy	Název normy	Měsíc a rok vydání
CHSK _{Cr}	TNV 75 7520	Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK _{Cr})“	08.98
RAS	ČSN 75 7346 čl. 5	Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žihání“	07.98
NL	ČSN EN 872 (75 7349)	„Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“	07.98
P _c	ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7	„Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“	07.98
	TNV 75 7466	„Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“	02. 00
	ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	„Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“	02. 99
N-NH ₄ ⁺	ČSN ISO 5664 (75 7449)	„Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“	06.94
	ČSN ISO 7150-1 (75 7451)	„Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“	06.94
	ČSN ISO 7150-2 (75 7451)	„Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“	06.94
	ČSN EN ISO 11732 (75 7454)	„Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“	11.98
	ČSN ISO 6778 (75 7450)	„Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“	06.94
N _{anorg}	(N-NH ₄ ⁺)+(N-NO ₂ ⁻)+(N-NO ₃ ⁻)		



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

N-NO₂⁻	ČSN EN 26777 (75 7452)	Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“	09.95
	ČSN EN ISO 13395 (75 7456)	„Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“	12.97
	ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)	„Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“	11.98
N-NO₃⁻	ČSN ISO 7890-2 (75 7453)	„Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“	01.95
	ČSN ISO 7890-3 (75 7453)	„Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“	01.95
	ČSN EN ISO 13395 (75 7456)	„Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“	12. 97
	ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)	„Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“	11.98
AOX	ČSN EN 1485 (75 7531)	„Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“	07.98
Hg	ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440	„Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “	08.98 08.98
	ČSN EN 12338 (75 7441)	„Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“	10.99
Cd	ČSN EN ISO 5961 (75 7418)		02.96
	ČSN EN ISO 11885 (75 7387)		02.99



Podrobnosti k uvedeným normám :

- a) u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,
- b) u stanovení CHSK_{Cr} podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,
- c) u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,
- d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,
- e) u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,
- f) u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

15. Kontrola podmínek stanovených kanalizačním řádem

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách mohou provádět jen pověřené - akreditované laboratoře. Znečišťovatel je povinen kontrolu umožnit a to zajištěním přístupu k místu odběru vzorku odpadní vody a poskytnutím nezbytných podkladů pro provedení kontroly.

Odběratel je povinen zajistit plnění podmínek smlouvy o odvádění odpadních vod, jejíž součástí jsou ustanovení kanalizačního řádu.

Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem nebezpečných látek, je povinen v souladu s povolením provozovatele kanalizace měřit jakost odpadních vod a objem nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace a o těchto věst evidenci.

Odběratel je povinen udržovat místa určená pro tuto kontrolu přístupná a v čistotě. Při kontrolním odběru vzorku odpadních vod provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je producent oprávněn vyžádat si od provozovatele paralelní vzorek pro vlastní kontrolní a



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd srovnávací rozbor, který však pro případný nesoulad výsledků musí být proveden rovněž akreditovanou laboratoří, jejíž kvalita práce je podrobena soustavné vnější kontrole. Odběratel je povinen uvést při provádění kontrolního odběru všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledky rozboru oproti běžným podmínkám provozu (odstavení provozu, čištění vnitřní kanalizace nebo technologických zařízení atd.).

O provádění kontrole musí být vyhotoven protokol, ve kterém jsou uvedeny všechny skutečnosti a podmínky provádění kontroly. Kontrolovaný producent svým vyjádřením a podpisem na protokolu stvrzuje správnost zaprotokolovaných skutečností.

Pro posouzení dodržování maximálních koncentračních hodnot jsou rozhodující homogenizované vzorky prosté (dříve bodové), odebrané kdykoli v průběhu celého dne. Čas odběru vzorků se volí v době běžné pracovní aktivity.

V případě:

- a) překročení limitů kanalizačního řádu
- b) vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami (bod 11 kanalizačního řádu) do kanalizace
- c) porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod (bod 16 kanalizačního řádu)

může být producent odpadních vod sankcionován :

1. vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo zákona o vodovodech a kanalizacích)
2. provozovatelem kanalizace dle smlouvy o odvádění odpadních vod (smluvní pokuta) nebo náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích)

16. Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace vyplyvající z kanalizačního řádu

Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace je třeba :

- a) u splaškových odpadních vod souhlasu provozovatele kanalizace
- b) u průmyslových odpadních vod:
 - souhlasu provozovatele kanalizace včetně smluvního stanovení přípustných koncentračních limitů znečištění vypouštěných odpadních vod
 - povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 zákona č. 254 / 2001 Sb., o vodách, při vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky nebo dle §18 odst.3 zákona č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, jestliže pro dodržení limitů platného kanalizačního řádu je třeba zajistit jejich předčištění.

Vyvážení koncentrovaných odpadních vod ze žump a jejich vypouštění do kanalizační sítě je činností, která je povolena pouze na ČOV a na základě smlouvy uzavřené mezi dovozcem a provozovatelem kanalizační sítě. Při intenzifikaci ČOV Újezd byla návozdová jímka pro externí dovážené vody zrušena a případná likvidace jiných odpadních vod musí být realizována na jiné čistírně odpadních vod.



Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

Pro omezení množství balastních vod v kanalizační síti je třeba dodržovat:

- a) zákaz vypouštění podzemních vod čerpaných při zakládání staveb nebo kontaminovaných a předčištěných podzemních vod čerpaných při odstraňování ekologických zátěží
- b) zákaz vypouštění podzemních vod z trvalých drenážních systémů

17. Použité podklady

Údaje a informace pro vypracování tohoto kanalizačního řádu byly čerpány a převzaty z těchto materiálů :

1. Rozhodnutí Městského úřadu Uničov pod č.j.:MUUV 8929/2015 ŽP, spis. zn.: ŽP 603/2015 Oku ze dne 29.9.2015
2. Projekt kanalizace Újezd a místních částí Rybníček a Haukovice
3. Projekt ČOV obce Újezd
4. Provozní řád ČOV Újezd
5. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
6. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
7. Vyhláška MZE ČR č.428/2001 Sb., kterou se zákon vodovodech a kanalizacích provádí
8. Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod
9. Nařízení vlády č. 401/2015 stanovující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod
10. TNV 756925 – Obsluha a údržba stok
 - TNV 756910 – Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
 - ČSN 75 61 01 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
 - ČSN 75 09 05 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží




Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd

18. Závěrečná ustanovení

1. Schválením tohoto Kanalizačního řádu se povinnosti zde stanovené stávají závaznými a jejich neplnění může být důvodem pro uložení pokuty.
2. Subjektem zodpovědným za kontrolu dodržování Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd je její provozovatel, tj. VHS SITKA s.r.o. Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk a Obec Újezd, Újezd č.p. 83, 783 96.
3. Každá nová kanalizační přípojka napojovaná na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí mít příslušné povolení stavby. Před zpracováním projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být vyžádán souhlas k napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu od jejího provozovatele.
4. Dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl kanalizační řád schválen, navrhne provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění kanalizačního řádu. Jedná se zejména o tyto změny:
 - Změna v rozsahu kanalizační sítě
 - Napojení dalšího významného producenta odpadních vod
 - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění
 - Změna technologie výroby nebo produkce odpadních vod a znečištění u velkých producentů znečištění
 - Změna technologie v čistírně odpadních vod

Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu.

V Újezdě 26.3.2021


Petr Přichystal
Starosta

OBEC ÚJEZD
783 86 ÚJEZD

Přílohy : situace tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd
situace tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Rybníček
situace tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Haukovice
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou-Kanalizační řád – ŽP 264/2016 OKu, 9.5.2016
Rozhodnutí k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových
–ČOV Újezd, ŽP 603/2015 OKu, 29.9.2015.

Odbor životního prostředí

Spis. značka: ŽP 561/2021 MPr
Č.j. iniciačního dok.: MUUV 6295/2021 ŽP
Označení dokumentu: MUUV008118D
Spis. a skartační znak: 233.8 - V/20

Oprávněná úřední osoba: **Ing. Michaela Prutyszynová**, referent odboru ŽP
Tel.: +420 585 088 344
E-mail: mprutyszynova@unicov.cz

Datum: 9.7.2021

Městský úřad Uničov
životní prostředí

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 12.8.2021

a je vykonatelné
Podpis: *Prutyszynová*



Obec Újezd, k.ú. Újezd u Uničova – schválení novelizovaného Kanalizačního řádu tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd – *schválení kanalizačního řádu*

800 – *Další opatření vodoprávního úřadu*

870 – *Další správní akty správního úřadu – schválení kanalizačního řádu*

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dále dle ustanovení § 27 odst. 1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve správním řízení vedeném dle ustanovení § 47 správního řádu posoudil žádost, kterou dne 21.5.2021 podal navrhovatel, jímž je

obec Újezd, IČ: 00299618, Újezd 83, 783 96 Újezd

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení a provedeného řízení žadateli

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vyhláška“)

kanalizační řád nazvaný –
Kanalizační řád tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd
(dále jen kanalizační řád)

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě a příváděcí stoky dle vyhlášky:

7112-773751-00299618-3/1

7112-773751-00299618-3/2

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod dle vyhlášky:

7112-773751-00299618-4/1

Předložený kanalizační řád je zpracován pro stokovou síť tlakové splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd, vč. jeho částí Rybníček a Haukovice. Stoková síť v Újezdě a jejích částí Rybníček a Haukovice je tlaková oddílná zakončena ČOV. Napojení Újezdu je na stoku A, B a C, stoka D je propoj Haukovic, napojení Haukovic je na stoku E, stoka F je propoj Rybníčku a napojení Rybníčku je na stoku G. Celková délka kanalizace v obci Újezd a jeho částech Rybníček a Haukovice je 13 332,7 m. Čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická s kapacitou 2 000 EO. Předčištěné odpadní vody z ČOV Újezd jsou vypouštěny do povrchových vod vodního toku Teplíčka (IDVT 10202231) v říčním km 5,4 na pozemku parc. č. 1561 v k.ú. Újezdu Uničova.

Stoková síť je situována v k.ú. **Újezd u Uničova**, obci Újezd, okrese Olomouc, kraji Olomouckém, v dílčím hydrologickém pořadí 4-10-03-0631-0-00, 4-10-03-0632-0-00 a 4-10-03-0650-0-00, hydrogeologický rajon základní vrstvy 1621 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část, číslo útvaru podzemních vod základní vrstvy 16210 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část, útvaru povrchových vod MOV 0470 Oskava od toku Oslava po ústí do toku Morava.

Další podrobnosti včetně podrobnějšího technického popisu stokové sítě jsou uvedeny v předloženém kanalizačním řádu, který v březnu 2021 vypracovala společnost VHS SITKA s.r.o. – Jindřich Novák.

Schválení kanalizačního řádu je vázáno na plnění těchto podmínek a povinností:

- 1) Platnost kanalizačního řádu se stanovuje na dobu **5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
- 2) Při změně podmínek, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace před vypršením platnosti kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
- 3) Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených v kanalizačním řádu.
- 4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

– Obec Újezd, IČ: 00299618, Újezd 83, 783 96 Újezd

Odůvodnění:

MěÚ Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 9.6.2021 žádost Obce Újezd, IČ: 00299618, Újezd 83, 783 96 Újezd, o schválení novelizovaného Kanalizačního řádu tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena návrhem kanalizačního řádu včetně příloh (situace stokové sítě) ve třech vyhotoveních.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení, a to opatřením č.j. MUUV 6295/2021 ŽP, sp.zn. ŽP 561/2021 MPr ze dne 9.6.2021. Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení předmětné záležitosti a usnesením stanovil lhůtu nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení a usnesení, ve které účastníci řízení mohli uplatnit připomínky či námítky ve výše uvedeném řízení. Po uplynutí této lhůty byla stanovena, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, lhůta 3 dny pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a možnosti vyjádřit se k nim. Současně byli účastníci řízení i dotčené orgány upozorněni, že k později podaným námítkám, stanoviskům, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení řízení a usnesení o stanovení lhůty účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu. Oznámení a usnesení bylo účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky dne 25.6.2021.

Ve lhůtě stanovené usnesením nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná připomínka či negativní námítka.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě obce Újezd. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami.

Předložený kanalizační řád je zpracován pro stokovou síť splaškové a jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd vč. jeho částí Rybníček a Haukovic. Stoková síť v Újezdě a jejích částí Rybníček a Haukovic je tlaková oddílná zakončena ČOV. Napojení Újezdu je na stoku A, B a C, stoka D je propoj Haukovic, napojení Haukovic je na stoku E, stoka F je propoj Rybníčku a napojení Rybníčku je na stoku G. Celková délka kanalizace v obci Újezd a jeho částech Rybníček a Haukovic je 13 332,7 m.

Po přezkoumání předloženého kanalizačního řádu vodoprávní úřad zjistil, že tento je zpracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky a za předpokladu splnění stanovených podmínek vyhovuje potřebám obce Újezd.

V rámci vodoprávního řízení vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry. V průběhu vodoprávního řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě řízení o schválení předloženého kanalizačního řádu toto postavení přísluší žadateli, vlastníkovi a provozovateli kanalizace a ČOV obce Újezd a dále vlastníkům nemovitostí připojených kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Újezd.

Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu:

Obec Újezd, IČ: 00299618, Újezd 83, 783 96 Újezd – *žadatel a vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu;*

VHS SITKA s.r.o., IČ: 47150891, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk – *provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu;*

vlastníci nemovitostí připojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Újezd


Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, podáním učiněným u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Michaela Prutyszynová

referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov

Přílohy pro žadatele:

Schválený aktualizovaný kanalizační řád tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Újezd (1x) – *po nabytí právní moci rozhodnutí*

Doručení:

Toto rozhodnutí bude doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 26 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu se písemnost zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.unicov.cz). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

vyvěšeno:.....
datum, podpis a razítko

sejmuto:.....
datum, podpis a razítko

Dle rozdělovníku:

doručit doporučeně do vlastních rukou – D (nebo do datové schránky)

doručit doporučeně – d (nebo do datové schránky)

Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu:

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (do datové schránky):

žadatel a vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu:

Obec Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd, IDDS: 6v3bat9

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (do datové schránky, veřejnou vyhláškou):

provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IDDS: wx6a5h6

vlastníci nemovitostí připojení kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Újezd

- doručení formou veřejné vyhlášky

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručit na doručenkou – d):

Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obecní úřad Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd

spis – 2x

(zasláno prostřednictvím datové schránky města Uničova v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)